

ZERTIFIKAT

Die bei einer Prüftemperatur von 400 °C (VKT nach DIN 53 436) freigesetzten Rauchgase aus

**Aluminium elo. verz. 0,6 – 1,0 mm,
pulverbeschichtet, gatt oder
perforiert mit Vlies schwarz**

der
durium GmbH
An der Wiese 5
D-79650 Schopfheim

dokumentiert mit Prüfbericht-Nr. 0019/2022, sind entsprechend den geltenden Prüfbedingungen hinsichtlich der akuten Rauchgastoxizität als

unbedenklich

zu bewerten. Das Zertifikat ist gültig bis zum **19.08.2024**.

Die Produkte dürfen den Hinweis

**Im Brandfalle
rauchgastoxikologisch**

unbedenklich
PB-Nr. 0019/2022

tragen

Energie- und Prozesstechnik Aachen GmbH

Marktstraße 7

42653 Solingen

www.epa-aachen.de

Solingen, 20.08.2022

H. Röttge

Ing. H. Röttge
(Prüfsteileiter u. St. PA III beim DBt Berlin)